

11

Ш1

Шкаф электромонтажный 412R (900х800х280мм)

Условные обозначения

- ППК "Карат М"
- Блок индикации и управления
- Блок расширения шлейфов «БШС-4П»
- Блок контроля соединительных линий «БКСЛ-4»
- Резервный источник питания "Парус 12-4,5М"
- Резервный источник питания "Парус 12-1П исп. 2"
- Резервный источник питания "Парус 12-1П исп. 2"
- Прием-передатчик извещателя дымового оптического линейного однопозиционного "ИП212-52(М)"
- Рефлектор отражатель извещателя дымового оптического линейного однопозиционного "ИП212-52(М)"
- Световое табло «Выход» «Призма-102»
- Звуковой оповещатель "ПКИ-1"
- Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-63 «Дэлта»
- Ручной извещатель охранно-пожарный «ИП535-7»
- Извещатель пожарный тепловой ИП 105-1Д ("Сауна")

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата	30.14-ПС		
						Пожарная сигнализация. Система оповещения о пожаре.	Стадия: Р	Лист: 3	Листов:
Разраб.						Структурная схема	ООО «Охранная техника»	
Проверил								

14



Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата	30.14-ПС		
						Пожарная сигнализация. Система оповещения о пожаре.	Стадия: Р	Лист: 6	Листов:
Разраб.						Фрагмент плана сетей ПС 1-го этажа	ООО «Охранная техника»	
Проверил								

12



Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Коридор	48,3
2	Кабинет	39,8
3	Кабинет	38,0
4	Кабинет	18,4
5	Лестничная клетка	20,0
6	Кабинет	16,8
7	Кабинет	17,0
8	Кабинет	32,5
9	Коридор	13,1

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата	30.14-ПС		
						Пожарная сигнализация. Система оповещения о пожаре.	Стадия: Р	Лист: 4	Листов:
Разраб.						План сетей ПС 2-го этажа	ООО «Охранная техника»	
Проверил								

15

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг.	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный	Карат М с БИУ TFT		НПО "Сибирский Арсенал"	комп.	1		
2	Блок расширения шлейфов	«БШС-4П»		НПО "Сибирский Арсенал"	шт.	11		
3	Блок контроля соединительных линий	«БКСЛ-4»		НПО "Сибирский Арсенал"	шт.	1		
4	Резервный источник питания	"Парус 12-4,5М"		НПО "Сибирский Арсенал"	шт.	1		
5	Резервный источник питания	"Парус 12-1П исп. 2"		НПО "Сибирский Арсенал"	шт.	2		
6	Аккумулятор	12 А/ч		Китай	шт.	2		
7	Аккумулятор	7 А/ч		Китай	шт.	2		
8	Аккумулятор	2,2 А/ч		Китай	шт.	11		
9	Извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный	ИП 212-52 СМД		ИВС-Сигналспецавтоматика	комп.	28		
10	Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-63(М)		НПО "Сибирский Арсенал"	шт.	119		
11	Извещатель пожарный тепловой	ИП 105-1Д ("Сауна")		ООО "Магнито-контакт"	шт.	3		
12	Извещатель пожарный ручной	ИП535-7		НПО "Сибирский Арсенал"	шт.	6		
13	Звуковой оповещатель	ПКИ-1		ООО "Арсенал Безопасности"	шт.	18		
14	Световое табло "ВЫХОД"	Призма 102		ООО "Арсенал Безопасности"	шт.	6		
15	Кабель	КСРВнг(А)-FRLS 2х0,5		ООО "ТПД Паритет"	М.	2690		
16	Кабель	КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,8		ООО "ТПД Паритет"	М.	200		
17	Кабель	КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,97		ООО "ТПД Паритет"	М.	400		
18	Кабель	КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,8		ООО "ТПД Паритет"	М.	60		
19	Кабель	КСРВнг(А)-FRLS 2х2х0,97		ООО "ТПД Паритет"	М.	200		
20	Кабель-канал	15х10		ООО "БИ Пласт"	М.	280		
21	Кабель-канал	25х16		ООО "БИ Пласт"	М.	80		
22	Шнур	ШВВП 2х0,5		ООО "ТПД Паритет"	М.	50		
23	Вилка электрическая				шт.	15		
24	Гофрошланг	D=16 мм.		ООО "БИ Пласт"	М.	100		

Изм.	Колич.	Лист	N док.	Подпись	Дата	30.14-ПС			
						Пожарная сигнализация. Система оповещения о пожаре.	Стадия: Р	Лист: 1	Листов: 1
Разраб.						Спецификация оборудования	ООО «Охранная техника»		
Проверил									